



# MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL

## MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG

**TANK-SZER Üzemanyagtöltő-állomás**  
**Építő, Szerelő és Kereskedelmi Kft.**

Iktatószám: 2032-01/30000/2005  
Jóváh. szám: 2032-01/05

**Kaposvár**  
**Jutai u. 37.**  
**7400**

**Tárgy:** Hatósági alkalmassági jóváhagyás

Az 58/2004. (IV.24.) GKM rendelettel módosított 11/1994. (III.25.) IKM rendelet 8. § (3) bekezdés c) pontja értelmében az ügyfél kérelmére

A **TANK-SZER Kft.** 2005. április 04-i beadványára meghoztam az alábbi

### HATÁROZATOT.

A következő műszaki adatokkal meghatározott és az alábbiakban részletezett elemekből álló **gázolaj** tárolására és forgalmazására szolgáló üzemanyag kimérő állomás a **TANK-SZER Kft.** által benyújtott dokumentáció alapján

### ALKALMAS

a megnevezett üzemanyag tárolására, forgalmazására, kimérésére.

Berendezés leírása:	Szabványos konténerben, kármentőtérrel szerelt fekvőhengeres tárolótartállyal, kimérő kútoszloppal, gépi és elektromos tartozékokkal és biztonsági szerelvényekkel rendelkező üzemanyagtöltő állomás.
Típusjelölés:	TS-...-...-...
Tartály:	TAG Tartály és Acélszerkezet Gyártó Kft. illetve MÁTRAFÜTŐBER Épületgépészeti Kft. által gyártott és megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező 5; 10; 20; 30 m <sup>3</sup> -es fekvőhengeres tárolótartályok.
Üzemi nyomás:	atmoszférikus
Próbanyomás:	0,2 MPa
Töltő szivattyú:	FO-301-A-14, RH-EP x ,
Túltöltés biztosítás:	MB-3; MB-4 mágneses szintkapcsoló
Kimérő szerkezet:	Nuovo Pignone SpA, ADA-STE-MA s.



1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.  
1445 BUDAPEST, PF. 355  
TEL.: (36-1) 210-0346, 477-5050  
FAX: (36-1) 303-6145  
E-MAIL: mbfbp@axelero.hu



VIZSGÁLÓ, TANÚSÍTÓ, ELLENŐRZŐ,  
ÉS FELÜGYELETI  
SZERVEZETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE

Válaszlevelükben szíveskedjenek iktatószámunkra hivatkozni!

Külön feltételek:

- A létesítési és használati engedélyezést a többször módosított 11/1994. (III.25.) IKM rendelet előírásai és feltételei szerint a területileg illetékes Műszaki Biztonsági Felügyelőségtől kell kérni. A területi Felügyelőség a telepítés sajátosságaira figyelemmel külön előírásokat is tehet!
- A tároló tartály gyártásánál/javításánál, telepítésénél a 2/2002. (I.23.) BM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
- A létesítési engedély kérelemhez – a 2/2002.(I.23.) BM rendeletről való eltérés esetén – csatolni kell a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területileg illetékes szervezetének eseti, eltérési engedélyét.
- Az alapkeretre szerelt üzemanyag tároló és kimérő berendezés **kizárólag gázolaj** tárolására és kimérésére/forgalmazására használható.
- A gyártónak, a berendezést forgalmazónak a 11/1994. (III.25.) IKM számú rendelet szerinti „Megfelelőségi nyilatkozat”-ot minden berendezéshez mellékelnie kell!

**INDOKOLÁS:**

A kérelmező a 2005. április 04-én kelt beadványában kérte a rendelkező részben meghatározott berendezés megfelelőségének megállapítását.

A kérelemhez csatolt dokumentációt átvizsgálva, a Felügyelőség megállapította, hogy az a jelen határozatban rögzített feltételek teljesítése esetén megfelel a többször módosított 11/1994. (III.25.) IKM rendelet valamint a 2/2002. (I.23.) BM rendelet előírásainak, így a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határoztam.

A kiszolgáló egység javításánál, vizsgálatánál és szerelvényezésénél be kell tartani a vonatkozó szabvány előírásokat.

Jelen határozat nem mentesít más, jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

Az eljárás díjáról számlánkat a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal küldi ki.

Budapest, 2005. május 10.



*Becz János*  
igazgató

Melléklet:

1 pld. dokumentáció